

АКТ
сдачи - принятия выполненных работ
по техническому обслуживанию
и испытанию газопроводов на герметичность

"16" июня 2020 г. в г. Севастополе

Пр. Античный 64/1,64/2, 64/3, 64/4, 64/5 количество квартир - 205

(наименование объекта, количество квартир)

бригада в составе Сидоров Антон Александрович, Римкевич Андрей Владимирович, Цариков Николай Анатольевич,

Горчевич Станислав Артурович, Леганьков Сергей Александрович,

Шулика Дмитрий Владимирович, Омельченко Сергей Анатольевич.

(должность, фамилия, инициалы)

в присутствии представителя ООО "Карбон Сервис"

(должность, фамилия, инициалы)

проведено испытание на плотность ВДСГ давлением 500мм вод. ст. на протяжении 5 минут, падение давления составило 2 мм вод. ст.

Результат испытания ВДГО выдержала

выдержала (не выдержала)

Проведено техническое обслуживание ВДГО

Количество стояков 23 шт.

Газопровод:

фасадный	Ø 89x3,5	20	м.п.
	76x4,0	105	м.п.
	57x4,0	90	м.п.
	40x3,5	17	м.п.
внутридомовой	Ø 40x3,5	184	м.п.
	32x3,2	207	м.п.
	25x3,2	138	м.п.
	20x2,8	126	м.п.

Отключающие краны:

на вводе (стояк)	Ø 40	23	шт.
	Ø		шт.
квартирные (перед ГС)	Ø 20	205	шт.
	Ø		шт.

При обслуживании произведено

(замена, ремонт узлов приборов, отключение)

Выводы: газопровод испытание выдержал и пригоден к дальнейшей эксплуатации

Нарушения, обнаруженные во время проведения технического обслуживания ВДСГ, которые

подлежат устранению:

Мастер: Некрасова С. А.

(ф.и.о.)

Члены бригады: Сидоров А. А.

(ф.и.о., подпись)

Горчевич С. А.

(ф.и.о., подпись)

Шулика Д. В.

(ф.и.о., подпись)

Римкевич А. В.

(ф.и.о., подпись)

Цариков Н. А.

(ф.и.о., подпись)

Представитель
 ООО "Карбон Сервис"

(ф.и.о.)

(подпись)

Омельченко С. А.

(ф.и.о., подпись)

Леганьков С. А.

(ф.и.о., подпись)

(ф.и.о., подпись)

(ф.и.о., подпись)

(ф.и.о., подпись)

(подпись)