

Публичное акционерное общество "Севастопольгаз"
г. Севастополь ул. Гидрографическая, 1
Сохраняется до следующего
ИТО или ПИП

sevpas.ru

Утверждаю
Начальник ЦВСТ ПЭУ

Ковыга Т.Б.
Ковыга Т.Б.
" 15 " 09 2020 г.

АКТ
сдачи - принятия выполненных работ
по техническому обслуживанию
и испытанию газопроводов на герметичность

" 15 " 09 2020 г. в г. Севастополе
ул. Мелкосова, д. 19 (144 квартир)

(наименование объекта, количество квартир)
бригада в составе: слесари: Алексеев Артем Алексеевич, Семиверстов Игорь Юрьевич, Подоптелов
Анатолий Николаевич, Варыгин Дмитрий Сергеевич,
Боридко Максим Александрович, Метейло Игорь Алексеевич, Бугаев Андрей Анатольевич
(должность, Ф.И.О.)

в приемке: представитель владельца ООО "КАРБОН СЕРВИС"

(должность, фамилия, инициалы)
проведено испытание на плотность ВДСТ давлением 500мм вод. ст. на протяжении 5 минут, падение
давления составило 2 мм вод. ст.

Результат испытания ВДГО выдержала
выдержала (не выдержала)

Проведено техническое обслуживание ВДГО Количество стояков 12 шт.

Газопровод:			Отключающие краны:	
фасадный	Ø 30	15	м.п.	на вводе (стояк) Ø 40 16 шт.
	Ø 76	60	м.п.	Ø _____ шт.
	Ø 89	100	м.п.	Ø _____ шт.
	Ø 159	7,7	м.п.	Ø _____ шт.
внутридомовой	Ø 40	490	м.п.	квартирные (перед ГС) Ø 20 144 шт.
	Ø 20	112	м.п.	Ø _____ шт.
	Ø _____		м.п.	

При обслуживании произведено ГО ВДГО (замена, ремонт узлов приборов, отключение)

Выводы: газопровод испытание выдержал и пригоден к дальнейшей эксплуатации

Нарушения, обнаруженные во время проведения технического обслуживания ВДСТ, которые
подлежат устранению:

Мастер ЦВСТ ПЭУ: Квашина Анна Анатольевна
(Ф.И.О.)

- Члены бригады:
- Метейло Игорь Алексеевич (Ф.И.О.)
 - Бугаев Андрей Анатольевич (Ф.И.О.)
 - Еремичев Игорь Анатольевич (Ф.И.О.)
 - Алексеев Артем Алексеевич (Ф.И.О.)
 - Подоптелов Анатолий Николаевич (Ф.И.О.)
 - Варыгин Дмитрий Сергеевич (Ф.И.О.)
 - Семиверстов Игорь Юрьевич (Ф.И.О.)
 - Боридко Максим Александрович (Ф.И.О.)

Представитель владельца
жилого фонда: *Урманов Д.А.*
(Ф.И.О.)

