

**АКТ**  
**сдачи - принятия выполненных работ**  
**по техническому обслуживанию**  
**и испытанию газопроводов на герметичность**

" 16 " 06 2020 г. в г. Севастополе

Колобова, 35 корпус 1,2,3,4,5 (МКД 209 квартир)

(наименование объекта, количество квартир)

бригада в составе Компаниец К.С., Баранцев Н.И., Костин Д.Н., Подлинов Ю.С.,

Ерёменко И.А., Артисевич А.А., Чибисов И.А., Чибисова Е.А..

(должность, фамилия, инициалы)

в присутствии представителя управляющей компании ООО "Карбон Сервис"

(должность, фамилия, инициалы)

проведено испытание на плотность ВДСГ давлением 500мм вод. ст. на протяжении 5 минут, падение давления не превысило 20 мм вод. ст.

Результат испытания ВДГО выдержала

выдержала (не выдержала)

**Проведено техническое обслуживание ВДГО**

Количество стояков 23 шт.

Газопровод:

фасадный	Ø <u>108</u>	<u>75</u>	м.п.
	Ø <u>76</u>	<u>51</u>	м.п.
	Ø <u>57</u>	<u>210</u>	м.п.
внутридомовой	Ø <u>32</u>	<u>363</u>	м.п.
	Ø <u>25</u>	<u>350</u>	м.п.
	Ø <u>20</u>	<u>167</u>	м.п.

Отключающие краны:

на вводе (стояк)	Ø <u>32</u>	<u>23</u>	шт.
	Ø <u>      </u>	<u>      </u>	шт.
квартирные (перед ГС)	Ø <u>20</u>	<u>209</u>	шт.
	Ø <u>      </u>	<u>      </u>	шт.

При обслуживании произведено ТО ВДГО

(замена, ремонт узлов приборов, отключение)

**Выводы:** газопровод испытание выдержал и пригоден к дальнейшей эксплуатации

Нарушения, обнаруженные во время проведения технического обслуживания ВДСГ, которые

подлежат устранению:

Мастер: Зяблова О.В.

(ф.и.о.)

(подпись)

Члены бригады: Чибисов И.А.

(ф.и.о., подпись)

Компаниец К.С.

(ф.и.о., подпись)

Чибисова Е.А.

(ф.и.о., подпись)

Баранцев Н.И.

(ф.и.о., подпись)

Ерёменко И.А.

(ф.и.о., подпись)

Костин Д.Н.

(ф.и.о., подпись)

Артисевич А.А.

(ф.и.о., подпись)

Подлинов Ю.С.

(ф.и.о., подпись)

Представитель  
управляющей компании:

(ф.и.о.)

(подпись)

