



Государственное унитарное предприятие
города Севастополя

« **Водоканал** »

e-mail: office@sevvodokanal.org.ru

сайт: www.sevvodokanal.org.ru

тел./факс: (8692) 54-61-35

299011, г. Севастополь, ул.Адмирала Октябрьского, дом 4

15 МАИ 2017

№ 5/2-4381

На № _____

Директору ООО «Карбон-Сервис»
Я.А. Гришанову
Ул. Колобова, 35/6

На Ваш запрос о замерах подаваемого давления воды на комплекс многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: пр. Античный, 64 сообщаем:

ГУПС «Водоканал» выполнены замеры давления воды в месте подключения вышеуказанного объекта к городским сетям водоснабжения.

Давление воды в месте подключения составляет 4,0-5,8 кг/см², что соответствует гарантированному уровню давлению холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения согласно Договору ХВС №11628.

И.о. главного инженера

А.В. Штоп

Исп. Портофей А.А.
54-42-68
Лихман Д.Б.
54-46-26

