

Публичное акционерное общество "Севастопольгаз"

г. Севастополь ул. Гидрографическая, 1

www.sevgas.ru

Сохраняется до следующего
ПТО или ПИП

Утверждаю
Начальник ЦВСГ ПЭУ
Ковыта Т.Б.
" 18 " 11 2020 г.

АКТ
сдачи - принятия выполненных работ
по техническому обслуживанию
и испытанию газопроводов на герметичность

" 18 " 11 2020 г. в г. Севастополе жилой дом

ул. Т. Шевченко 49/2 69 кв. 8 эт.

бригада в составе Гончаренко С.В. (наименование объекта, количество квартир)
Бабарь А.И. Никифоров А.В. Водопьянов И.В.

в присутствии представителя владельца _____
(должность, фамилия, инициалы)
ООО "Карбон Сервис"
(должность, фамилия, инициалы)

проведено испытание на плотность ВДСГ давлением 500мм вод. ст. на протяжении 5 минут, падение давления составило 2 мм вод. ст.

Результат испытания ВДГО _____
выдержала
выдержала (не выдержала)

Проведено техническое обслуживание ВДГО _____ 10 шт.

Газопровод:

фасадный	Ø	108	137	м.п.
	Ø	32	78	м.п.
	Ø			м.п.
	Ø			
	Ø			
	Ø			
	Ø			
	Ø			
внутридомовой	Ø	32	110	м.п.
	Ø	25	63	м.п.
	Ø	20	129	м.п.

Отключающие краны:
на вводе (стояк)

Ø		шт.
Ø 32	10	шт.
Ø 20	69	шт.
Ø		шт.

При обслуживании произведено _____

(замена, ремонт узлов приборов, отключение)

Выводы: Газопровод испытание выдержал и пригоден к дальнейшей эксплуатации

Нарушения, обнаруженные во время проведения технического обслуживания ВДСГ, которые подлежат устранению: _____

Мастер: Некрасова С.А. (ф.и.о., подпись)
Члены бригады: Гончаренко С.В. (ф.и.о., подпись)
Бабарь А.И. (ф.и.о., подпись)
Никифоров А.В. (ф.и.о., подпись)
Водопьянов И.В. (ф.и.о., подпись)
Представитель ООО "Карбон Сервис" (ф.и.о., подпись)
управляющей компании: _____ (ф.и.о.)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

А. А. ДОбрицкий

